



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
W Dębem

Dębe, 01 października 2024 r.

WD.ZUZ.4210.313.2024.MK

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.),

informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 13 września 2024 r. osoby fizycznej reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego nieewidencyjnego poprzez zabudowę rowu rurociągiem o średnicy wewnętrznej 400 mm i łącznej długości 53,8 m wraz z 1 szt. studni kontrolnej o średnicy wewnętrznej 1000 mm z osadnikiem 30 cm, na terenie działek nr ew. 91/15 i 91/18 obręb 0016 Ludwinowo Zegrzyńskie, gmina Serock, powiat legionowski,
2. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu przyłącza zewnętrznej kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego nieewidencyjnego o średnicy 110 mm, zlokalizowanego w studni kontrolnej na projektowanym rurociągu, na działce nr ew. 91/15 obręb Ludwinowo Zegrzyńskie, gmina Serock, powiat legionowski,
3. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni uszczelnionych realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na działce ew. nr 91/15 15 obręb Ludwinowo Zegrzyńskie, gmina Serock, powiat legionowski, poprzez wykonywany wylot do urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego nieewidencyjnego, w ilości łącznej $Q_{max} = 0,0022 \text{ m}^3/\text{s}$.

Z up. Dyrektora
Zarządu Zlewni w Dębem

Robert Angielski
Kierownik
Działu Zgód Wodnoprawnych