

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski



AUDYT DOSTĘPNOŚCI URZĘDU MIASTA I GMINY SEROCK

UL. RYNEK 21, 05-140 SEROCK

Serock luty 2025 r

Działanie	Zalecenia do wykonania/wnioski z konsultacji	Uwagi	Rozwiązania w ramach zapewnienia dostępu alternatywnego
Audyt architektoniczny	Dostosowanie otoczenia budynku: - miejsca postojowe dla OzN: Miejsca postojowe powinno posiadać gładką i antypoślizgową nawierzchnię, pozbawioną zmian poziomów i zjazdów w obrębie miejsca postojowego. Zapewnienie poziomu krawężnika przy wejściu na ciąg pieszzy (max. 0,02m)	Dostosowanie miejsc postojowych znajdujących się przed budynkiem urzędu pod kątem nawierzchni i zjazdów zaplanowane jest wraz z przebudową rynku;	
	Przed przejściem dla pieszych zastosować oznaczenia dotykowe: - Na granicy chodnika i jezdni (na całej szerokości przejścia dla pieszych) należy zastosować płyty ostrzegawcze w odległości min. 20cm od krawędzi jezdni. Barwa płyty powinna być skonstrastowana a faktura powinna być łatwo wyczuwalna przez osoby z niepełnosprawnością w roku, jednak równocześnie nie może utrudniać poruszania się innym użytkownikom, szczególnie osobom z problemami w chodzeniu, osobom z wózkami dziecięcymi i użytkownikom wózków; - zaleca się wprowadzenie oznakowania fakturowego na ciągu pieszym prowadzącym do budynku oznaczenia fakturowe (pas prowadzący, fakturę ostrzegawczą) -zaleca się aby nawierzchnia ciągu pieszego miała właściwości antypoślizgowe; -zaleca się obniżenie krawężników w obrębie dojścia do budynku;	Dostosowanie zaplanowane jest wraz z przebudową rynku;	
	Dostosowanie pochylni prowadzącej do Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych: -pochylnia powinna zostać wyposażona w krawężniki -zaleca się na całej długości pochylni zainstalowanie barierek/poręczy dwururowej na wys. rur 75 i 90cm -wyróżnić kontrastowo początek i koniec biegu pochylni i schodów	Dostosowanie zaplanowane jest wraz z przebudową rynku;	Rozwiązanie alternatywne dla zabezpieczenia pochylni przed zsunieniem się wózka zamontować kątownik o wys. ok. 1 cm
	W budynku przewidzieć montaż na schodach kontrastowych listw montowanych na pierwszym i ostatnim stopniu biegu;	Zostanie zrealizowane w 2025 r	n/d

Audyt informacyjno-komunikacyjny	Zamontowanie tablicy informacyjnej dotyczącej rozkładu pomieszczeń w Urzędzie	Zostanie zrealizowane w 2025 r	n/d
Audyt procedur	Dokonanie zakupu sprzętu pomocniczego przy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami (krzesła ewakuacyjnego). Sprzęt musi być łatwo dostępny i powinien znajdować się w oznaczonym i widocznym miejscu.	Zostanie zrealizowane w 2025 r	n/d
	Przeszkolenie pracowników Urzędu w tematyce ewakuacji osób niepełnosprawnych w budynku oraz procedury obsługi interesanta ze szczególnymi potrzebami	Zostanie zrealizowane w 2025 r	n/d
Audyt dostępności cyfrowej	Aktualizacja strony internetowej, załączenie wniosku o zapewnienie dostępności,	Zostanie zrealizowane w 2025 r	n/d
	Umieszczenie tekstu informacyjnego o działalności Urzędu pisanego maszynowo i łatwego do czytania (ETR)	Zostanie zrealizowane w 2025 r	n/d
	Umieszczenie na stronie internetowej nagrania w języku migowym opisującym zakres działalności Urzędu	Zostanie zrealizowane w 2025 r	n/d

Opracował

Koordinator ds. dostępności

Anna Czerwińska

Zatwierdził


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Sierock
Artur Borkowski