



UWAGI:
Skropliny odprowadzane grawitacyjnie do najbliższego pionu W-K.
Wpięcie pod umywalkę przez zasyfonowanie.
Wysokość syfonu min. 5 cm.
Przewody skroplin - klejone PVC
Prowadzenie instalacji skroplin ze spadkiem min. 0,5%

- LEGENDA:
- Klimatyzator ścienny
 - Klimatyzator kasetonowy
 - Instalacja freonowa
 - Instalacja skroplin
 - Instalacja elektryczna
 - Pion instalacji freonowej
 - Tablica elektryczna

NAZWA PROJEKTU		PROJEKT CHŁODZENIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ				
ADRES INWESTYCJI		05-140 Serock, ul. A. A. Kędzierskich 2				
INWESTOR		SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 05-140 Serock ul. A. A. Kędzierskich 2				
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA		Biuro Projektowe Jakub Wrzesiński ul. Mazowiecka 64 B 05-120 Legionowo wrzesinski.hvac@gmail.com				
STADIUM PROJEKTU		PROJEKT TECHNICZNY				
BRANŻA		SANITARNA				
TEMAT RYSUNKU		INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT PARTERU ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.		PODPIS		
PROJEKTANT: mgr inż. Jakub Wrzesiński		MAZ/0465/PBS/15				
OPRACOWANIE: Joanna Jach		-				
DANE RYSUNKU						
DATA	SKALA	KOD	S.P.	BRAN.	NR	REW.
05.2019	1:100	ZOZ	PT	IS	01	-