



UWAGI:

Skropliny odprowadzane grawitacyjnie do najbliższego pionu W-K.
Wpicie pod umywalkę przez zasyfonowanie.
Wysokość syfonu min. 5 cm.
Przewody skroplin - klejone PVC
Prowadzenie instalacji skroplin ze spadkiem min. 0,5%

LEGENDA:

- Klimatyzator ścienny
- Klimatyzator kasetonowy
- Instalacja freonowa
- Instalacja skroplin
- Instalacja elektryczna
- Pion instalacji freonowej

NAZWA PROJEKTU		PROJEKT CHŁODZENIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ					
ADRES INWESTYCJI		05-140 Serock, ul. A. A. Kędzierskich 2					
INWESTOR		SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 05-140 Serock ul. A. A. Kędzierskich 2					
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA		Biuro Projektowe Jakub Wrzesiński ul. Mazowiecka 64 B 05-120 Legionowo wrzesinski.hvac@gmail.com					
STADIUM PROJEKTU		PROJEKT TECHNICZNY					
BRANŻA		SANITARNA					
TEMAT RYSUNKU		INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA I					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY							
TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO			NR UPR.		PODPIS		
PROJEKTANT: mgr inż. Jakub Wrzesiński			MAZ/0465/PBS/15				
OPRACOWANIE: Joanna Jach							
DANE RYSUNKU							
DATA	SKALA	KOD	S.P.	BRAN.	NR	REW.	
05.2019	1:100	ZOZ	PT	IS	02	-	