

PRI.271.2.4.2020

Serock, dnia 17 lutego 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot.: przetargu nieograniczonego na „Budowa placu zabaw w Zegrzu”.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie 1.

W dokumentacji przetargu zażądano przedstawienia aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB dla sztucznej trawy. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z normą wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Aprobaty techniczne ITB były wydawane w przeszłości, kiedy nie istniała jeszcze zharmonizowana norma. Od dnia 1 maja 2004r. nie jest wymagane posiadanie dokumentu ITB na sztuczną trawę. Aktualnie nie można już uzyskać tych dokumentów, można tylko przedłużyć ważność istniejących. W związku z tym prosimy o dopuszczenie traw syntetycznych posiadających dokument równoważny tj. deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014.

Odp.: Zamawiający informuje, że dopuści zastosowanie trawy syntetycznej o minimalnych parametrach technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, dla której wykonawca przedstawi deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014 wraz z wynikami badań uprawnionej jednostki. W związku z niniejszym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

pkt 3.2 ppkt 4) istniejący zapis:

„4) budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 16,6mx16,1m z ogrodzeniem piłko-chwytnymi do gry w piłkę nożną/ręczną oraz piłkę koszykową. Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej z włókien fibrylowanych zasypywana piaskiem kwarcowym, wodoprzepuszczalna. Uwaga: minimalne parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej określone zostały szczegółowo w dokumentacji technicznej. Wymagana ważna aprobata techniczna ITB lub rekomendacja ITB albo równorzędny dokument wraz z wynikami badań uprawnionej jednostki. Piłkochwyty panelowe, systemowe, wykonane zgodnie z załączonymi rysunkami wyposażone w lakierowane proszkowo słupy stalowe o wys. 4m, umieszczone w tulejach zabetonowanych w podłożu. Siatki bezwęzłowe, wykonane z polipropylenu montowane na słupach za pomocą haków z tworzywa sztucznego. Boisko do koszykówki i piłki nożnej/ręcznej wyposażone w 2kpl. stalowych, ocynkowanych bramko-koszy, wykonane zgodnie z załączoną kartą informacyjną. Kolorystyka boiska: Boisko – płyta boiska i pas bezpieczeństwa – kolor ceglasty, inne linie kolor: żółty – piłka nożna/ręczna, zielony – koszykówka. Szerokość linii 5cm. Linie wykonane wg zaleceń producenta nawierzchni. Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem. Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska powierzchniowo poprzez spływ w kierunku oznaczonym na rysunkach (należy wyprofilować spadek o wartości 1,0%)”.

- zapis pkt 3.2 ppkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 16,6mx16,1m z ogrodzeniem piłko-chwytnymi do gry w piłkę nożną/ręczną oraz piłkę koszykową. Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej z włókien fibrylowanych zasypywana piaskiem kwarcowym,

wodoprzepuszczalna. Uwaga: minimalne parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej określone zostały szczegółowo w dokumentacji technicznej. Wymagana ważna aprobatą techniczną ITB lub rekomendacja ITB lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014 z wynikami badań uprawnionej jednostki. Piłkochwyty panelowe, systemowe, wykonane zgodnie z załączonymi rysunkami wyposażone w lakierowane proszkowo słupy stalowe o wys. 4m, umieszczone w tulejach zabetonowanych w podłożu. Siatki bezwęzłowe, wykonane z polipropylenu montowane na słupach za pomocą haków z tworzywa sztucznego. Boisko do koszykówki i piłki nożnej/ręcznej wyposażone w 2kpl. stalowych, ocynkowanych bramko-koszy, wykonane zgodnie z załączoną kartą informacyjną. Kolorystyka boiska: Boisko – płyta boiska i pas bezpieczeństwa – kolor ceglasty, inne linie kolor: żółty – piłka nożna/ręczna, zielony – koszykówka. Szerokość linii 5cm. Linie wykonane wg zaleceń producenta nawierzchni. Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem. Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska powierzchniowo poprzez spływ w kierunku oznaczonym na rysunkach (należy wyprofilować spadek o wartości 1,0%)”.

Pytanie 2.

Projekt zagospodarowania terenu zawiera urządzenie, które nie zostało uwzględnione w opisie do zagospodarowania, tj. huśtawka ważka (na mapie B2 - koło obok statku). Czy tego typu huśtawka wchodzi w zakres zamówienia?

Odp.: Tak.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający uzna załączone urządzenia (Oferent załączył karty techniczne oferowanych urządzeń zabawowych)?

Odp.: Zamawiający uzna za równoważne urządzenia, które będą wyposażone co najmniej w moduły lub elementy tożsame tym, które posiadają urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej oraz będą pełniły te same funkcje tj. w przypadku urządzeń siłowni – będą służyły do ćwiczenia tych samych partii ciała oraz będą spójne pod względem estetycznym; w przypadku karuzeli słupowej – będą posiadały co najmniej taką samą liczbę ramion i siedzisk; w przypadku trampolin – będą posiadały pole skoku o średnicy min. 120cm. Zamawiający wymaga ponadto dostawy urządzeń wg kolorystyki wskazanej w dokumentacji projektowej.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany SIWZ są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski