

Serock, dnia 21.05.2020 r.

MIĘDZYGMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY
w Serocku, ul. Nasielska 21
tel. 22 782-73-58, 782-67-44
fax. 22 782-61-51
NIP 531-000-50-69, REGON 011053226

MGZW.4100.43.A.2020

Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 21
05 – 140 Serock

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2018 poz.1152)
2. Uchwała Nr 31/V/2019 z 30.01.2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
3. Uchwała Nr 433/XLIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z 14.02.2006 roku w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gminy Serock.

W odpowiedzi na wniosek dotyczący wydania warunków technicznych przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Stasim Lesie gmina Serock na terenie działek 71/68 i 71/59 informuję, że planowana modernizacja istniejącej stacji wodociągowej winna obejmować:

1. Likwidację dwóch otworów studziennych
2. Wykonanie jednego odwiertu studziennego o wydajności co najmniej 80m³/h
3. Modernizację istniejącego budynku technologicznego i jego adaptację jako halę technologiczną związaną z pompownią II stopnia o wydajności nie mniejszej niż 130m³/h. Modernizacja winna uwzględnić budowę nowych wszystkich instalacji oraz wykonanie sanitariatu.
4. Budowę zbiorników (lub zbiornika dwukomorowego) retencyjnych o pojemności łącznej nie mniejszej niż 400 m³.
5. Nowe sterowanie całej stacji mikroprocesorem z transmisją danych i wizualizacją pracy poprzez system SCADA.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 21.05.2022 r.
Zainstalowane urządzenia wodociągowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Blachnio