

**Wyjaśnienia SIWZ
na pytania zadane w postępowaniu na
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla potrzeb modernizacji stacji
wodociągowej we wsi Stasi Las gmina Serock**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane poniżej pytania:

1. *„Czy dla poboru istniejącej studni, z której ma być pobierana woda dla potrzeb stacji wodociągowej w m. Stasi Las wydane zostało aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód? Prosimy o opublikowanie tego dokumentu”*

Odpowiedź: Tak, zakład dysponuje zbiorczym pozwoleniem wodnoprawnym gdzie stacja wodociągowa Stasi Las jest jedną z wielu administrowanych przez MGZW w Serocku. W załączeniu skan pozwolenia wodnoprawnego.

2. *„Prosimy o opublikowanie ostatnich wykonanych badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody surowej ze studni, z której ma być ujmowana woda dla potrzeb SW w m. Stasi Las.”*

Odpowiedź: skan badań w załączniku

3. *„Prosimy o wydanie informacji, że zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.”*

Odpowiedź: Nieruchomość składa się z działek o nr ewidencyjnych: 71/59 i 71/68. Działka o nr ewidencyjnym 71/68 znajduje się na terenie opisanym w planie jako „tereny infrastruktury technicznej wodociągowej W-2”

4. *„Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia należy wykonać opracowania projektowe branży geologicznej na odwiert nowej studni, a nie wykonanie robót wiertniczych związanych z odwierceniem nowej studni.”*

Odpowiedź: Zamawiający żąda opracowania w ramach zadania dokumentacji wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem w imieniu Zamawiającego wykonania nowego odwiertu studziennego o wydajności około 80 m³/h

5. *„Prosimy o doprecyzowanie, że odwiert nowej studni oraz dokumentacja hydrogeologiczna zatwierdzająca zasoby eksploatacyjne nowej studni wykonana będzie w terminie późniejszym, po wykonaniu przedmiotu umowy o prace projektowe objętego niniejszym zamówieniem.”*

Odpowiedź: Obecne postępowanie dotyczy, między innymi, wykonania dokumentacji hydrogeologicznej wraz z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem umożliwiającej dokonanie odwiertu studni głębinowej w oparciu o dostępne materiały geologiczne. Samo wykonanie odwiertu oraz tzw. Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej będzie tematem oddzielnego postępowania.

6. *„Czy Zamawiający uzna doświadczenie projektanta specjalności wod-kan jako odpowiadające zapisom SIWZ, który wykonał dokumentację projektową na budowę, przebudowę lub modernizację stacji uzdatniania wody obejmującej swym zakresem m in. Budowę zbiornika retencyjnego i budynku z umieszczeniem technologii pompowni II stopnia, zamiast dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację stacji wodociągowej obejmującej swym zakresem m in. Budowę zbiornika retencyjnego, i budynku z umieszczeniem technologii pompowni II stopnia?”*

Odpowiedź: Tak; Zamawiający uzna w/w doświadczenie projektanta