



Serock
MIASTO I GMINA

Serock, dnia 18 lipca 2025r.

PRI.2714.18.2025

Zawiadomienie – WYJAŚNIENIE TREŚCI OPZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę, której przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 180428W w Dębie”.

Zamawiający – Miasto i Gmina Serock udziela niniejszym odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapytania do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

Pytanie 1.

Proszę o podanie szacunkowej liczby podziałów geodezyjnych, które należy uwzględnić w ramach opracowania.

Odp.: Zamawiający informuje, że w ramach opracowania należy uwzględnić ok. 15 podziałów geodezyjnych.

Pytanie 2.

Proszę o doprecyzowanie, jakie kolizje należy usunąć w ramach zadania. W szczególności – czy usunięcie kolizji dotyczy również słupów telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych abonenckich zlokalizowanych w pasie drogowym?

Odp.: Zamawiający informuje, że zakres kolizji do objęcia opracowaniem zostanie ustalony przez wykonawcę w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych.

Pytanie 3.

Proszę o podanie projektowanego przekroju pasa drogowego, np. szerokości jezdni, pasów zieleni, chodników oraz lokalizacji granicy podziału.

Odp.: Zamawiający informuje, że w założeniach projektowych należy przyjąć minimalną szerokość jezdni 5,0 m (min. szer. jednego pasa ruchu wynosi 2,5 m) dla drogi klasy „D”. Projektowany chodnik powinien posiadać szerokość nie mniejszą niż 1,8 m, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi dróg publicznych oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie. Szerokość pasa zielonego będzie możliwa do określenia po uwzględnieniu ww. parametrów drogi.

Pytanie 4.

Czy w ramach opracowania dokumentacji należy przewidzieć przestawienie ogrodzeń oraz skrzynek gazowych i elektrycznych znajdujących się w linii nowego zagospodarowania?

Odp.: Zamawiający informuje, że w ramach opracowania dokumentacji należy przewidzieć likwidację ogrodzeń kolidujących z realizacją planowanej inwestycji oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą energetyczną i gazową.

Serock.pl

Urząd
Miasta i Gminy
w Serocku

Rynek 21
05-140 Serock

Tel. 22 782 88 05
Fax 22 782 74 99



Serock

MIASTO I GMINA

Pytanie 5.

Czy w zakresie opracowania należy również uwzględnić projekt drogi? W przypadku sytuowania chodnika bezpośrednio przy istniejącej krawędzi jezdni, projektant będzie zobowiązany do dostosowania niwelety, co może powodować wystąpienie zbyt małych spadków podłużnych oraz problemów z odwodnieniem (np. zastoiny). Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu projektowania.

Odp.: Tak. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie drogi i chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 180428W w miejscowości Dębe zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto sposób odwodnienia określi projektant po rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych jak również uwzględniając przyjęte rozwiązania projektowe.

Powyższe wyjaśnienia treści OPZ są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego.

[Signature]
Zast. Burmistrza
Miasta i Gminy Serock
Zastępca Burmistrza
Marek Bąbolski

Serock.pl

Urząd
Miasta i Gminy
w Serocku

Rynek 21
05-140 Serock

Tel. 22 782 88 05
Fax 22 782 74 99