

Zawiadomienie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie:

Jakie są główne parametry, które trzeba utrzymać na takim samym lub korzystniejszym poziomie w stosunku do zaproponowanego systemu Rotenso, w przypadku zamiany urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający, dla doboru urządzeń równoważnych, określa poniższe główne parametry dla urządzeń systemu klimatyzacji:

1. Jednostki wewnętrzne powinny posiadać wbudowany styk dry contac (możliwość podłączenia czytnika kart czy innych urządzeń zewnętrznych np. czujnika okiennego, który wyłącza klimatyzację jeśli jest otwarte okno).
2. Prąd pracy dla jednostek wewnętrznych:
 - jednostki ściennie 2,8 kW, prąd pracy do 0,15 A,
 - jednostki ściennie 3,6 kW, prąd pracy do 0,16 A
3. Możliwość zastosowania sterowania centralnego.
4. Dopuszczalny poziom hałasu dla jednostki zewnętrznej:
 - o mocy 33,5 kW maks. 58 dB
 - o mocy 40 kW maks. 60 dB
5. Zastrzeżenie dopuszczalnej wagi dla jednostki zewnętrznej:
 - o mocy 33,5 kW nie cięższe niż 242 kg
 - o mocy 40 kW nie cięższe niż 286 kg
6. Zakres pracy temperaturowej dla chłodzenia od -5°C do 50°C i grzania od -20°C do 24°C.
7. Zastrzeżenie EER dla jednostki zewnętrznej:
 - o mocy 33,5 kW nie mniej niż 3,95
 - o mocy 40 kW nie mniej niż 3,78
8. Zastrzeżenie COP dla jednostki zewnętrznej
 - o mocy 33,5 kW nie mniej niż 4,26
 - o mocy 40 kW nie mniej niż 4,10

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokołnicki