

PRI.271.2.28.2018

Serock, dnia 11 czerwca 2018 r.

dot.: przetargu nieograniczonego na: „Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa – oświetlenie drogi gminnej”.

Zawiadomienie

Do Zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie 1.

Brak jest jasnych i czytelnych opisów do wyceny jak i możliwość obliczeń do pracy przy projektach oświetlenie ozdobnego parkowego ulicznego, jeśli jest to oświetlenie LED to proszę wpisać że LED lub Sódowe i wpisać wszystkie obowiązujące norm, które obowiązują do lamp jak i wysięgników i uchwyty, które powinny zawierać rzetelny opis. Wiadomo, że nowe technologie są droższe, brak podania rzetelnego opisu jest celowym działaniem na szkodę zlecającego jak i firm które chcą składać oferty.

Odp.: Zamawiający informuje, że ze względu na bardzo niedbałą formę wniosku (brak znaków przestankowych, liczne opuszczenia fragmentów tekstu, zdania wyrwane z kontekstu, itp.), która ma istotny wpływ na sposób rozumienia jego treści, Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie ustalić, które zapisy SIWZ są dla Wykonawcy niejasne i wymagają doprecyzowania. Zamawiający informuje, że oprawy objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w obowiązujących normach i przepisach, a Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączniki (dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót) zawierają dokładny, rzetelny i jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2.

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewniają bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odp.: Zamawiający informuje, że obliczenia fotometryczne stanowiące podstawę doboru opraw oświetleniowych uwzględniają wymagania oświetleniowe oparte na normie PN-EN 13201:2016 -Oświetlenie dróg. Obliczenia fotometryczne zawarte zostały w dokumentacji projektowej.

Pytanie 3.

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie a nie zostały dodane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie?? Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkich uczestników ruchu. nowych norm: PN-EN 13201-2:2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art. 4 ust.3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawo własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy:Ustawy.

Odp.: Zamawiający informuje, że ze względu na brak składni w zadanym pytaniu, które składa się z wielu zdań wyrwanych z kontekstu, niezwiązanych ze sobą pod względem merytorycznym, Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyjaśnień. Niemniej w ślad za Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym STWiORB Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z normami wskazanymi w STWiORB oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi dla danego obszaru inwestycji.

Pytanie 4.

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1_EN605982 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa : Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odp.: W/w sformułowanie określone jako pytanie nie zawiera w swojej treści pytania ani prośby o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający nie ma możliwości ustosunkowania się do niego.

Pytanie 5.

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwyty mocowań, jest niedopuszczalne podanie nazw oprawy, powinna być charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

Odp.: Zamawiający informuje, że żaden element dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz załącznikami) nie wskazuje na nazwę oprawy ani jej producenta. Niniejsze w kontekście przedstawionego stwierdzenia może wskazywać na brak rzetelnego zapoznania się Wykonawcy z dokumentacją przetargową lub problem z właściwą interpretacją jej zapisów. Zamawiający dopuści zastosowanie opraw spełniających wymagania techniczne wynikające z SIWZ, w tym dokumentacji projektowej.

Pytanie 6.

W przepisach przewidziany jest układ redukcji mocy, który powinien być stosowany według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwić płynne nastawienie kilku progów natężenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100-30% strumienia świetlnego.

Odp.: Zamawiający posiada wiedzę z w/w zakresu, co znajduje odzwierciedlenie w zaprojektowanym oświetleniu. Zgodnie z SIWZ oprawy LED o mocy max. 38W mają być wyposażone w autonomiczny sterownik pozwalający na redukcję mocy o 50% w godz. 23.30 - 4.30.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

Sporządził: Robert Piekarczyński

Kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Marek Bąbolski

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Bokolnicki