

dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Do Zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie uzna studni z tworzywa sztucznego za równoważne w stosunku do studni betonowych. W ofercie należy wycenić studnie betonowe zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

sporządził: Robert Piekarszewski

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza

mgr Józef Zając