

ZAWIADOMIENIE NR 1 - WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie p.: „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1.

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z nowoczesnym włóknem monofilowym teksturowanym. Włókno to cechuje się tym, że bardzo dobrze przytrzymuje piasek, który jest mało widoczny. Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o minimalnych parametrach najczęściej instalowanych w Polsce na większości boisk wielofunkcyjnych o poniższych parametrach:

1. Charakterystyka włókna: włókno skrętne, odporne na UV, 100% polietylen
2. Rodzaj włókna: monofilowe
3. Wysokość włókna: 24 mm (+/-10%),
4. Wysokość całkowita: 26 mm (+/-10%),
5. Waga włókna: min. 1300 g/m² (+/-10%),
6. Grubość włókna: min. 175 mikronów,
7. Wypełnienie: piasek kwarcowy,
8. Granulacja wypełnienia: 0,2 – 0,8 mm,
9. Ilość wypełnienia: 16-18 kg/m²,
10. Kolor nawierzchni: zielony,
11. Ciężar włókna minimum Dtex 10.000,
12. Ilość pęczków: 21000/m² (+/-10%),
13. Ilość włókien (gęstość): 340000/m² (+/-10%),
14. Waga całkowita: 2300 g/m² (+/-10%),
15. Charakterystyka podkładu pierwotnego: 100% polipropylen wzmocniony wełną, odporny na UV,
16. Kolor podkładu: czarny,
17. Charakterystyka podkładu wtórnego: latex.

Pragniemy zauważyć, że proponowana przez nas nawierzchnia posiada wszystkie dokumenty, których wymaga Zamawiający, a które potwierdzą minimalne parametry proponowanej nawierzchni. Dodatkowo chcielibyśmy zauważyć, że zaproponowany produkt jest gęściejszy niż wymaga Zamawiający.

W związku z powyższym w celu poszerzenia konkurencyjności prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawy o wyżej wymienionych parametrach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza jako WARIANT II zastosowanie trawy syntetycznej o parametrach zaoferowanych przez Wykonawcę, za wyjątkiem parametru dotyczącego ilości wypełnienia piaskiem kwarcowym. Zamawiający wskazuje, że dostarczona trawa o wysokości włókna 24mm (+/-10%) musi zostać zasypana piaskiem kwarcowym do wysokości włókna minus 2-3mm, w ilości zalecanej przez producenta, nie mniej jednak niż 24kg/m². Wskazana ilość zasypu piaskiem kwarcowym ma zastosowanie również do trawy syntetycznej opisanej w dokumentacji projektowej, w tym w STWiOR.

Pytanie 2.

Traw o gęstości wymaganej przez Zamawiającego o wysokości 24mm się nie produkuje, a tym samym nie wykonuje się badań. Taka gęstość jest charakterystyczna dla traw o wysokości 15mm, która jest najbardziej popularną trawą na boiska wielofunkcyjne, ponieważ ma najlepsze odpicie piłki ręcznej i do koszykówki. Trawa z wysokością 24mm najczęściej wykorzystywana jest na

placach zabaw, gdyż na boiskach wielofunkcyjnych przy zastosowaniu trawy nie uzyskuje się dobrego odbicia piłki. Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach:

Charakterystyka włókna: włókno proste, odporne na UV, 100% polietylenowe,

Rodzaj włókna: fibrylowane,

Wysokość włókna: min.15mm

Wysokość całkowita: min.17mm

Waga włókna: min.1600 g/m²

Grubość włókna: min. 60mikronów,

Wypełnienie: piasek kwarcowy,

Granulacja wypełnienia: 0,2 –0,8 mm,

Ilość wypełnienia: 16-18 kg/m²,

Kolor nawierzchni: zielony,

Ciężar włókna minimum Dtex min. 6600,

Ilość włókien (gęstość): min.120.000/m²

Waga całkowita: min. 2600 g/m²

Charakterystyka podkładu pierwotnego: 100% polipropylen wzmocniony wełną, odporny na UV,

Kolor podkładu: czarny, Charakterystyka podkładu wtórnego: latex.

Pragniemy zauważyć, że proponowana przez nas nawierzchnia posiada wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia jej minimalnych parametrów. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy syntetycznej o wyżej wymienionych parametrach charakterystycznych dla boisk wielofunkcyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany wysokości trawy syntetycznej z 24mm (+/-10%) na min. 15mm. Dopuszcza natomiast zastosowanie trawy z włókien polietylenowych fibrylowanych spełniających parametry wskazane w dokumentacji projektowej (STWiOR str. 79) lub wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Powyższe wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

z up. Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Zastępca Burmistrza

/-/ Marek Bąbolski
(pieczęć i podpis na oryginale)